

PREFEITURA DE JARU / RO

Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

Página 1 de 1

Cargo: C02 - ELETRICISTA PREDIAL AT E BT

Disciplina: Conhecimentos Específicos-Conhecimentos na Área de Atuação

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
26 - T / 38 - V / 33 - W	Possibilitam o encaminhamento dos cabos por longas distâncias sem a utilização de caixa de passagem	Materiais Elétricos: Tubulações – eletrodutos metálicos e de PVC, eletrocalhas. Fonte ABNT 5410. A questão solicitava que o candidato assinalasse a alternativa INCORRETA. Havia apenas uma alternativa incorreta. A banca resolve indeferir o recurso	INDEFERIDO	-
27 - T / 28 - V / 39 - W	40 %.	A QUESTÃO REFERE-SE AO ITEM DO PROGRAMA Tubulações – eletrodutos metálicos e de PVC, eletrocalhas. Solicitava ' taxa máxima'. Conforme previsto na NBR 5410, para eletrodutos com três ou mais cabos, a taxa máxima de ocupação é 40 %.	INDEFERIDO	-
28 - T / 33 - V / 36 - W	O cabo com isolamento EPR pode operar na condição de sobrecarga na temperatura de 130° C.	Condutores em geral, fios e cabos. Por meio da leitura e interpretação da tabela pode ser obtida a resposta correta.	INDEFERIDO	-