

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: F02 - AUXILIAR DE ELETRICISTA

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
12 - X / 14 - Y / 15 - Z	Resposta: 1,2,3,4 A avaliação primária consiste em checar os sinais vitais da vítima e tratar as condições que o colocam em risco iminente de morte. Para melhor avaliação adota-se o processo mnemônico da sequência alfabética (A-B-C-D-E). A banca resolve anular a questão considerando que as possibilidades de sequência para entendimentos estão confusas, possibilitando várias interpretações.	DEFERIDO	ANULADA
13 - X / 15 - Y / 14 - Z	Resposta: (D) II, III e IV. São tipos de EPIs utilizados por mecânicos profissionais: I - óculos de segurança com proteção lateral completa. II - luvas de látex do tipo descartável.(A LUVA USADA POR MECÂNICOS É CONFECCIONADA COM LÁTEX E PVC E NÃO DO TIPO DESCARTÁVEL) Os demais itens estão corretos III - calçado de segurança. IV - máscara de proteção semifacial ou soldador. Dos itens acima estão corretos, apenas: (E) I, III e IV.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
21 - X / 22 - Y / 28 - Z	Item do programa: Transporte dos equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos (cuidados). Wattímetro e amperímetro são os equipamentos utilizados para medir potência e corrente, respectivamente. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
22 - X / 36 - Y / 23 - Z	Item do programa: Transporte dos equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos (cuidados). Considerando os argumentos apresentados, com o alicate amperímetro também é possível identificar as fases e o neutro.	DEFERIDO	ANULADA

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	A banca resolve deferir o recurso e anular a questão.		
27 - X / 28 - Y / 36 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Analisando o diagrama de ligação, verifica-se que o motor está ligado em delta. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
28 - X / 16 - Y / 17 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Uma das funcionalidades do aterramento é escoar as correntes de falta fase-terra. As demais alternativas não possuem relação com aterramento. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
29 - X / 29 - Y / 29 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Leitura de diagrama de ligação é fundamental para montagem de instalações elétricas. A bonina é representada no diagrama por K1 e os respectivos terminais A1 e A2. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
30 - X / 30 - Y / 30 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Considerando os argumentos apresentados, devido ao corretor ortográfico do Microsoft Word, houve um erro no enunciado. A palavra “contato” foi substituída por “contador”, dificultando a interpretação do enunciado. A banca resolve deferir o recurso e anular a questão.	DEFERIDO	ANULADA
32 - X / 26 - Y / 20 - Z	Item do programa: Manutenção e conserto de aparelhos elétricos. A única lâmpada de descarga listada nas respostas é a fluorescente. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
34 - X / 23 - Y / 31 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Os cabos rígidos e flexíveis não devem ser utilizados como guia. Os cabos flexíveis facilitam a instalação. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
35 - X / 27 - Y / 21 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. O interruptor intermediário deve ser utilizado no caso apresentado. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
36 - X / 24 - Y / 34 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. O TC deve ter o secundário em curto para não haver uma queda tensão elevada no primário e causar acidentes. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
37 - X / 37 - Y / 37 - Z	Item do programa:	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. Pela simbologia de instalações elétricas, são os condutores fase e retorno. A banca resolve indeferir o recurso.		
40 - X / 40 - Y / 40 - Z	Item do programa: Montagem de instalações elétricas em estabelecimentos. No sistema TN-S, o terra e o neutro são condutores separados. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO