


## Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: F13 - OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

Disciplina: Conhecimentos Específicos

| Questão                  | Justificativa  | Conclusão (Deferido ou Indeferido) | Resposta Alterada para: |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| 12 - X / 14 - Y / 15 - Z | <p>Resposta: 1,2,3,4</p> <p>A avaliação primária consiste em checar os sinais vitais da vítima e tratar as condições que o colocam em risco iminente de morte. Para melhor avaliação adota-se o processo mnemônico da sequência alfabética (A-B-C-D-E).</p> <p>A banca resolve anular a questão considerando que as possibilidades de sequência para atendimentos estão confusos, possibilitando várias interpretações.</p>  | DEFERIDO                           | ANULADA                 |
| 17 - X / 26 - Y / 16 - Z | <p>O número 1 aparece na figura. A questão está bem compreensiva com todos os números descritos.</p>  <p>Levando em conta um croqui de um Sistema de Abastecimento de Água da figura a seguir, sabe-se que o número 1 é o córrego de captação, e o número 7 as redes de distribuição de água. Dessa forma, podemos afirmar que:</p>  | INDEFERIDO                         | GABARITO MANTIDO        |
| 31 - X / 35 - Y / 25 - Z | <p>A única alternativa correta é a (E), pois, as bombas dosadoras são utilizadas para a dosagem de produtos químicos ácidos ou alcalinos.</p> <p>(A) elevatórias de água bruta realizam o transporte da água bruta;<br/>           (B) elevatórias de água tratada realizam o transporte da água tratada;<br/>           (C) na etapa de decantação não são utilizadas bombas dosadoras, podem ser utilizadas bombas de descarte de lodo;<br/>           (D) na etapa de filtração não são utilizadas bombas dosadoras</p> | INDEFERIDO                         | GABARITO MANTIDO        |