

## Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Cargo: F19 - TÉCNICO ELETRICISTA

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
12 - X / 11 - Y / 13 - Z	<p>Queimaduras graves. O primeiro passo deve ser:</p> <p>(B) procurar atenção médica imediata para queimaduras de segundo e terceiro grau, deixando a queimadura sob água corrente fria até o atendimento especializado chegar ao local.</p> <p>A alternativa correta é a letra B considerando que queimadura grave é tratada por médicos e cabe ao socorrista procurar a melhor maneira de diminuir o calor no local afetado e esta é a razão para deixar a queimadura sob corrente fria.</p>	DEFERIDO	B
16 - X / 15 - Y / 12 - Z	<p>A imagem revela um trabalhador após queda de altura superior a 4 metros, sendo socorrido. Pelo desenho ele parece estar em estado inconsciente, como desmaiado. Para realizar o procedimento de pré-socorro, o primeiro passo é:</p> <p><b>(E) iniciar a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), pois a vítima, ao cair de tal altura, certamente, teve uma parada cardíaca ou AVC.</b></p> <p><b>Justificativa: quedas de altura são verticais e ocasionam brusca desaceleração vertical do corpo com o impacto. Observa-se primeiro o estado de consciência da vítima, se o coração está batendo e se há respiração. Se o quadro for negativo o passo seguinte é massagem cardíaca e, seguido respiração boca a boca. Evitar por tudo remove-la do local.</b></p> <p><b>Dentre as alternativas apresentadas, a E é a questão que melhor responde à proposta.</b></p> <p>Em cada uma das outras alternativas há erro no procedimento.</p> <p>(A) identificar se a vítima está consciente e retirá-la do local da queda, providenciando respiração artificial. DEVE SER EVITADA A MOVIMENTAÇÃO DA VÍTIMA.</p> <p>(B) identificar se a vítima está consciente e se sua respiração não está comprometida, chamando a vítima duas ou três vezes, observando se o peito da vítima se eleva e os movimentos de respiração. Aqui o socorrista está em situação passiva, quando a questão fala de pré-socorro.</p> <p>(C) realizar compressões imediatamente, pois a vítima pode ter uma parada cardíaca.. Aqui não se sabe que tipo de compressão nem onde.</p> <p>(D) fazer compressões no tórax da vítima, protegendo a coluna, colocando a vítima sobre colchões ou almofadas. Aqui o erro está em colocar a vítima no colchão quando deve ser em</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

## Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

	local firme para proteção da coluna. A banca, após os esclarecimentos, resolve indeferir os recursos.		
31 - X / 28 - Y / 33 - Z	Item do programa: Técnicas de manutenção em circuitos de proteção, controle e comando de motores. Está claro que as três questões estão relacionadas ao diagrama de ligação apresentado na questão 31 - X / 28 - Y / 33 - Z. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
36 - X / 27 - Y / 29 - Z	Item do programa: Iluminação externa nos pátios e estacionamentos. Está claro que a questão se refere ao esquema apresentado na questão anterior, sem qualquer prejuízo no entendimento da questão. As alternativas I e II estão corretas e alternativa III é falsa, pois não se deve utilizar disjuntor no neutro. A banca resolve indeferir o recurso.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO